

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 т.(3532) 77-42-22 ф.(3532) 77-62-11 E-mail: mchsoren@gmail.com
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Дзержинскому району г. Оренбурга
(наименование органа государственного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 170/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №201»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора г. Оренбурга по пожарному надзору № 170
(наименование органа ГПН)

от « 06 » июня 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 10 » июня 2013 г. по 10 ч 00 мин. « 04 » июля 2013 г.

проведена проверка

старшим инспектором отделения надзорной деятельности по Дзержинскому району
г. Оренбурга Петровым А.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №201», ул. Джангильдина, 7/1
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с зам. заведующего по АХЧ МБДОУ №201 Шафиковой Р.Э.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из помещений с количеством эвакуирующихся более 15 человек составляет менее 1,2 м.	СНиП 21-01-97*, п.6.16	01.07.2014г.	
2.	В подсобном помещении светильник не закрыт колпаком (рассеивателем).	ППР п.42	01.07.2014г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД по
Дзержинскому району Петров А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 04 » 07 20 13 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 04 » 07 20 13 г.

(должность, фамилия, инициалы)