

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия**

**человека по Оренбургской области**

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

**Предписание № 07-180-П**

г. Оренбург

«27» декабря 2019г.

Измайлова Марина Александровна, специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-103-П от «23» июня 2016 года в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 201» (МБДОУ № 201), юридический адрес: 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Джангильдина, д 7, стр. 1.

ИНН 5609023250, ОГРН 1025600887476 (ИФНС ), поставлено на учет в ИФНС по Дзержинскому району г. Оренбурга (сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество

(при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а): выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Площадь помещений на одного ребенка по списку недостаточна в 6-ти группах из 8 ми, что является нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты – для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет) – не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка).

2. В нарушение требования п. 5.2, п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 имеются дефекты внутренней отделки потолка в игровой комнате подготовительной группы №5 (отслоение водоэмульсионной краски), в туалетной для мальчиков ½ стен побелены, снизу кафельная плитка (частично отсутствует), пола в приемной, игровой и буфетной комнате старшей группы № 7 (имеются протертости, расхождение линолеума), дефекты пола в музыкальном и физкультурном зале (расхождение линолеума), стен в игровой средней группы №8 (сколы краски до штукатурки у оконных проемов), порван линолеум на полу в игровой комнате, стен в умывальной и туалетной комнате для мальчиков (частично отсутствует плитка), стен в умывальной и туалетной для девочек логопедической группы №3 (частично отсутствует плитка), в игровой на полу расхождение и заплатки на линолеуме, пола в игровой логопедической группы №2, №3 (расхождение линолеума), стен в постирочной (потрескана краска), что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

3. В нарушение требований п. 6.6 табл.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 При оценке соответствия размеров мебели росту детей установлено, что из 30 измерений мебели (столы, стулья), 10 измерений (30% стулья) не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, что подтверждается протоколом измерений мебели № 04-806 от 27.11.2019г. Заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам лабораторных исследований 01-02-04-844 от 20.12.2019г. Измерения проводились помощником врача отделения экспертизы условий воспитания и обучения ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Кузьминой О.В, в присутствии заведующего Легостаевой Л.В. Средства измерений: Дальномер лазерный PD 40, № 3652507, заводской номер 142080530, сведения о поверке №11/31-174-2019 от 07.02.2019г. до 06.02.2020г.

4. В нарушение п. 6.16.3, п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетных всех групп

отсутствуют раковины для взрослых, согласно которому, в туалетных младшей, дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп в умывальной зоне устанавливаются ... 1 умывальная раковина для взрослых

5. В нарушение п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 не оборудована 2-х секционная ванна для мытья кухонной посуды (имеется односекционная ванна), вследствие чего нарушаются правила мытья посуды. Согласно которому, Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40°C с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65°C с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах.

6. Примерное меню предусмотрено для дошкольного возраста (3-7 лет) не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13: Энергетическая ценность рациона и его качественный состав (белки, жиры, углеводы) по примерному меню в среднем за 10 дней составляет для детей дошкольного возраста: белков – 54,6 гр., углеводов – 228,32 гр., жиров 57,3гр, калорийность - 1647,9 ккал, при норме калорийности – 1800ккал, белков - 54г, жиров – 60г, углеводов – 261г, т.е. калорийность рациона и количество углеводов и жиров для детей дошкольного возраста занижены, что является нарушением п. 15.1. Таблица 3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Установлено занижение суммарного объема порций для детей 3-7 лет: полдников - в примерном меню выход блюд составляет 200г-230г, объем порций ужинов 375-462г в соответствии с приложением №13 СанПиН2.4.1.3049-13 суммарный объем полдника и ужина для детей в возрасте 3-7 лет должен составлять 250г-350г и 450-600г, соответственно, нарушен п. 15.6 СанПиН2.4.1.3049-13.

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 201» (МБДОУ № 201):

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Обеспечить нормы площади на 1 ребенка согласно списочному составу детей, во вновь организованной группе. Срок исполнения 01.09.2020г.
2. Устранить дефекты внутренней отделки потолка в игровой комнате подготовительной группы №5, стен в туалетной для мальчиков, пола в приемной, игровой и буфетной комнате старшей группы № 7, в музыкальном и физкультурном зале, стен и пола в игровой средней группы №8, стен в умывальной и туалетной комнате для мальчиков в умывальной и туалетной для девочек логопедической группы №3, пола в логопедической группы №2, №3, стен в постирочной. Срок исполнения 01.09.2020г.
3. Провести регулировку и подбор мебели в соответствии с ростом воспитанников. Срок исполнения 01.03.2020г.
4. Оборудовать в туалетных 8-ми групп раковины для взрослых. Срок исполнения 20.12.2020г
5. Приобрести и оборудовать 2-х секционную ванну для мытья кухонной посуды в моечную на пищеблоке Срок исполнения 01.03.2020г.
6. Примерное меню предусмотрено для дошкольного возраста (3-7 лет) привести в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 Срок исполнения 01.03.2020г

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет октября, 2/1.

(наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Специалист-эксперт ОНГДиП  
(должность лица, выдавшего  
предписание)

  
(подпись)

Измайлова Марина Александровна  
(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 201» (МБДОУ № 201).

Предписание получил:

Заведующий МБДОУ № 201 И.В. Мясоедов «27» декабря 2019г.  
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя  
юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:

\_\_\_\_\_